



说明: (以下说明均考虑无人值班的连线模式)

- 1、本示意图中的分消防室仅为无人值班
- 2、本示意图中分消防室内需设置消防应急广播设备,与主消防室内的消防应急广播设备通过广播音频信号线(光纤)进行连接,且广播麦克风具有优先级。
- 3、整个建筑群体内的消防电话主机仅设置在主消防室内,至末端的电话插孔或电话分机最远距离为1500米,每超过1500米需增加电话中继器模块。
- 4、需要直接控制的消防设备:如消防风机,消防泵等的直接控制线(手动控制)和联动总线引至主消防室内。
- 5、1000系列火灾报警控制器可组成最多为61台的火灾报警控制系统的局域网,通过CAN总线以手拉手,即总线方式连接;如果用光纤,连接方式用光端机任意连接。
- 6、除CAN总线和光纤外的电线最远距离为1500m,布线灵活。

大型建筑群体框架图